



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21
Отделение надзорной деятельности Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Нефтекумскому району)
356880, г. Нефтекумск, ул. Восточная, 2, тел: 8-(86558) 2-26-63, fax: 3-37-09 e-mail: neftekumsk77@bk.ru.

Телефоны доверия:
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Северо-Кавказский региональный центр 8 (8793) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/1/8
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития
ребенка - детский сад №1 «Аленушка» - Заведующей Носиковой Татьяне Владимировне
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«09» февраля 2016 года проведена внеплановая проверка Дознавателем ОНД УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ставропольскому краю (по Нефтекумскому району) лейтенантом внутренней
службы Тимаковым Владимиром Сергеевичем
Должность фамилия имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
территории, зданий, помещений МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Аленушка»
наименование объекта надзора и его адрес)
расположенного по адресу г. Нефтекумск, мкр. 0, д. 20 А, Нефтекумского р-на, СК

совместно с Заведующей МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Аленушка»
Носиковой Татьяной Владимировной
(указывается должности, фамилии, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить здание специальным выносным устройством оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | Основание ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 83 ч. 7. | 14.08.2016 | |

